PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF	R-M-13
		REV	0
		FECHA	18/02/2019

REGISTRO CALIBRACION DE TT-1211

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
26/04/2017	100,02	109,77	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,03	109,76	119,42	129	138,51	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,03	109,76	119,43	129,01	138,51	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,03	109,77	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,04	109,77	119,44	129,03	138,53	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,05	109,77	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,05	109,76	119,44	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,02	109,78	119,47	129,04	138,54	CALIBRACION OK
20/12/2017	100,01	109,7	119,45	129,04	138,53	CALIBRACION OK
19/01/2018	100,01	109,7	119,45	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19/02/2018	100,01	109,79	119,46	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19/03/2018	100,01	109,78	119,45	129,06	138,55	CALIBRACION OK
19/04/2018	100	109,79	119,45	129,03	138,55	CALIBRACION OK
18/05/2018	100,02	109,77	119,46	129,04	138,58	CALIBRACION OK
18/06/2018	100,02	109,79	119,43	129,05	138,56	CALIBRACION OK
18/07/2018	100,02	109,8	119,48	129,03	138,55	CALIBRACION OK
20/08/2018	100,04	109,77	119,44	129,03	138,58	CALIBRACION OK
20/09/2018	100,03	109,77	119,46	129,03	138,57	CALIBRACION OK
19/10/2018	100,02	109,78	119,46	129,07	138,57	CALIBRACION OK
19/11/2018	100,04	109,79	119,44	129,07	138,59	CALIBRACION OK
19/12/2018	100,02	109,79	119,43	129,05	138,56	CALIBRACION OK
18/01/2019	100,04	109,77	119,44	129,03	138,58	CALIBRACION OK
18/02/2019	100,02	109,79	119,46	129,03	138,57	CALIBRACION OK