| PROMAIZ | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | REF R-M-13<br>FECHA 19/12/2018 |
|---|---|---|

## REGISTRO CALIBRACION DE TT-1214

| FECHA | MEDICION 0ºC (Ω) | MEDICION 25ºC (Ω) | MEDICION 50ºC (Ω) | MEDICION 75ºC (Ω) | MEDICION 100ºC (Ω) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | 100,05 | 109,76 | 119,44 | 129,03 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 25/05/2017 | 100,01 | 109,75 | 119,44 | 129,02 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 25/06/2017 | 100,02 | 109,75 | 119,45 | 129,03 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 25/07/2017 | 100,02 | 109,76 | 119,45 | 129,03 | 138,56 | CALIBRACION OK |
| 24/08/2017 | 100,04 | 109,77 | 119,44 | 129,03 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 22/09/2017 | 100,05 | 109,77 | 119,44 | 129,04 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/10/2017 | 100,05 | 109,76 | 119,44 | 129,04 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/11/2017 | 100,02 | 109,78 | 119,47 | 129,04 | 138,54 | CALIBRACION OK |
| 20/12/2017 | 100,01 | 109,78 | 119,45 | 129,04 | 138,53 | CALIBRACION OK |
| 19/01/2018 | 100,01 | 109,7 | 119,45 | 129,04 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 19/02/2018 | 100,01 | 109,79 | 119,43 | 129,02 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 19/03/2018 | 100,03 | 109,78 | 119,45 | 129,06 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 19/04/2018 | 100,01 | 109,79 | 119,45 | 129,03 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 18/05/2018 | 100,02 | 109,76 | 119,46 | 129,04 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 18/06/2018 | 100,02 | 109,79 | 119,43 | 129,05 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 18/07/2018 | 100,03 | 109,8 | 119,45 | 129,03 | 138,55 | CALIBRACION OK |
| 20/08/2018 | 100,04 | 109,78 | 119,44 | 129,03 | 138,57 | CALIBRACION OK |
| 20/09/2018 | 100,02 | 109,78 | 119,45 | 129,03 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 19/10/2018 | 100,03 | 109,78 | 119,44 | 129,05 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| 19/11/2018 | 100 | 109,77 | 119,45 | 129,05 | 138,59 | CALIBRACION OK |
| 19/12/2018 | 100,02 | 109,78 | 119,45 | 129,03 | 138,58 | CALIBRACION OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |