PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/05/2019

REGISTRO CALIBRACION DE TT-908

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
05/09/2016	99,8	109,8	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
03/10/2016	99,7	109,7	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
02/11/2016	99,8	109,7	119,4	128,9	138,5	CALIBRACION OK
05/12/2016	99,8	109,7	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
03/01/2017	99,7	109,7	119,5	128,9	138,6	CALIBRACION OK
20/02/2017	99,7	109,7	119,5	128,9	138,6	CALIBRACION OK
13/03/2017	99,8	109,7	119,5	128,9	138,5	CALIBRACION OK
18/04/2017	99,7	109,7	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
19/05/2017	99,81	109,71	119,49	129	138,59	CALIBRACION OK
19/06/2017	99,81	109,71	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/07/2017	99,82	109,72	119,5	129,01	138,58	CALIBRACION OK
21/08/2017	99,82	109,72	119,5	129	138,59	CALIBRACION OK
21/09/2017	99,81	109,72	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/10/2017	99,81	109,73	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/11/2017	99,85	109,73	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
20/12/2017	99,86	109,74	119,49	129,01	138,59	CALIBRACION OK
19/01/2018	99,87	109,73	119,49	129,01	138,6	CALIBRACION OK
19/02/2018	99,87	109,73	119,5	129,01	138,6	CALIBRACION OK
19/03/2018	99,9	109,73	119,5	129,01	138,6	CALIBRACION OK
19/04/2018	99,9	109,73	119,51	129,01	138,58	CALIBRACION OK
18/05/2018	99,91	109,74	119,51	129,01	138,6	CALIBRACION OK
18/06/2018	99,91	109,73	119,49	129,01	138,6	CALIBRACION OK
18/07/2018	99,91	109,74	119,51	129,01	138,6	CALIBRACION OK
20/08/2018	99,92	109,73	119,5	129	138,6	CALIBRACION OK
20/09/2018	99,9	109,74	119,52	129,02	138,58	CALIBRACION OK
19/10/2018	99,93	109,76	119,54	129,04	138,55	CALIBRACION OK
19/11/2018	99,96	109,74	119,54	129,01	138,58	CALIBRACION OK
19/12/2018	99,93	109,73	119,49	129,01	138,6	CALIBRACION OK
18/01/2019	99,85	109,73	119,5	129,01	138,59	CALIBRACION OK
18/02/2019	99,93	109,76	119,54	129,04	138,55	CALIBRACION OK
18/03/2019	99,91	109,74	119,51	129,01	138,59	CALIBRACION OK
18/04/2019	99,96	109,74	119,54	129,01	138,58	CALIBRACION OK
17/05/2019	99,96	109,73	119,51	129,01	138,58	CALIBRACION OK