PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-710

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
19/04/2017	99,79	109,8	119,4	129	138,5	CALIBRACION OK
19/05/2017	99,82	109,78	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
19/06/2017	99,82	109,79	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
19/07/2017	99,83	109,79	119,42	129,01	138,51	CALIBRACION OK
21/08/2017	99,84	109,78	119,41	129,02	138,53	CALIBRACION OK
21/09/2017	99,84	109,78	119,42	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/10/2017	99,85	109,79	119,43	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/11/2017	99,88	109,78	119,43	129,01	138,53	CALIBRACION OK
20/12/2017	99,9	109,79	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
19/01/2018	99,89	109,79	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
19/02/2018	99,9	109,77	119,41	129,01	138,52	CALIBRACION OK
19/03/2018	99,91	109,78	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
19/04/2018	99,91	109,79	119,42	129,02	138,53	CALIBRACION OK
18/05/2018	99,9	109,78	119,42	129,01	138,53	CALIBRACION OK
18/06/2018	99,92	109,78	119,43	129,01	138,54	CALIBRACION OK
18/07/2018	99,91	109,77	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/08/2018	99,92	109,78	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
20/09/2018	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK
19/10/2018	99,94	109,77	119,44	129	138,58	CALIBRACION OK
19/11/2018	99,96	109,78	119,43	129,01	138,57	CALIBRACION OK
19/12/2018	99,92	109,78	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18/01/2019	99,91	109,77	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18/02/2019	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK
18/03/2019	99,96	109,78	119,43	129,01	138,57	CALIBRACION OK
18/04/2019	99,91	109,77	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
17/05/2019	99,92	109,78	119,41	129,02	138,54	CALIBRACION OK
18/06/2019	99,93	109,78	119,42	129,01	138,55	CALIBRACION OK
16/07/2019	99,94	109,78	119,42	129,01	138,56	CALIBRACION OK
20/08/2019	99,94	109,77	119,42	129,01	138,57	CALIBRACION OK
23/09/2019	99,94	109,78	119,41	129,01	138,57	CALIBRACION OK
21/10/2019	99,95	109,78	119,41	129,02	138,55	CALIBRACION OK