PROMAIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REF R-M-13 FECHA 17/02/2017

REGISTRO CALIBRACION DE TT-815

FECHA	MEDICION 0ºC (Ω)	MEDICION 25ºC (Ω)	MEDICION 50ºC (Ω)	MEDICION 75ºC (Ω)	MEDICION 100ºC (Ω)	OBSERVACIONES
25/04/2017	100,12	109,79	119,45	129,13	138,54	CALIBRACION OK
25/05/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/06/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
25/07/2017	100,09	109,79	119,45	129,14	138,55	CALIBRACION OK
24/08/2017	100,08	109,81	119,46	129,16	138,55	CALIBRACION OK
22/09/2017	100,08	109,8	119,46	129,16	138,56	CALIBRACION OK
20/10/2017	100,06	109,81	119,46	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20/11/2017	100,06	109,8	119,47	129,15	138,56	CALIBRACION OK
20/12/2017	100,05	109,79	119,47	129,15	138,56	CALIBRACION OK
19/01/2018	100,03	109,8	119,45	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19/02/2018	100,04	109,78	119,46	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19/03/2018	100,05	109,79	119,48	129,16	138,58	CALIBRACION OK
19/04/2018	100	109,8	119,48	129,14	138,58	CALIBRACION OK
18/05/2018	100,02	109,79	119,49	129,14	138,57	CALIBRACION OK
18/06/2018	100,02	109,79	119,49	129,15	138,57	CALIBRACION OK
18/07/2018	100,01	109,79	119,48	129,15	138,57	CALIBRACION OK
20/08/2018	100,01	109,8	119,48	129,16	138,57	CALIBRACION OK
20/09/2018	100,05	109,77	119,45	129,16	138,57	CALIBRACION OK
19/10/2018	100,05	109,77	119,47	129,14	138,59	CALIBRACION OK
19/11/2018	100,02	109,76	119,46	129,17	138,59	CALIBRACION OK
19/12/2018	100,01	109,8	119,48	129,16	138,57	CALIBRACION OK
18/01/2019	100,05	109,77	119,45	129,16	138,57	CALIBRACION OK
18/02/2019	100,04	109,78	119,46	129,16	138,58	CALIBRACION OK
18/03/2019	100,02	109,76	119,46	129,17	138,59	CALIBRACION OK
19/04/2019	100,01	109,79	119,48	129,15	138,57	CALIBRACION OK
20/05/2019	100,05	109,77	119,47	129,14	138,59	CALIBRACION OK
19/06/2019	100,04	109,77	119,47	129,14	138,59	CALIBRACION OK
17/07/2019	100,3	109,77	119,47	129,14	138,58	CALIBRACION OK
21/08/2019	100,3	109,77	119,47	129,14	138,58	CALIBRACION OK
24/09/2019	100,2	109,76	119,47	129,15	138,58	CALIBRACION OK
22/10/2019	100,02	109,76	119,46	129,17	138,59	CALIBRACION OK
21/11/2019	100,01	109,8	119,48	129,16	138,57	CALIBRACION OK